

耐震診断結果(安全性の評価)の集計表(日光市所管分)

単位:棟

用途	公共建築物					民間建築物					合計
	安全性の評価			改修中	小計	安全性の評価			改修中	小計	
	I	II	III			I	II	III			
学校 小学校、中学校、中等教育学校の 前期課程若しくは特別支援学校			3		3					0	3
病院、診療所					0		1			1	1
集会場、公会堂		1			1					0	1
ホテル、旅館					0	1		6		7	7
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供 する建築物					0			4		4	4
合計	0	1	3	0	4	1	1	10	0	12	16

※安全性の評価 I:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が高い**
 II:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性がある**
 III:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が低い**

安全性の評価 I～IIIは、**震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性**を示します。
 安全性の評価IIIは、現行耐震基準に相当するものです。安全性の評価I又はIIの場合は、現行耐震基準を下回る評価となりますが、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、**震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。**