1/1

水質試験検査報告書

日光市水道事業

郵便番号 住

所 電話番号

依頼日 2023年07月04日 発行日 2023年07月12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号

取扱営業所: 宇都宮支所

建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号 建築物飲料水水質検金素登録 備局県の水男10万株式会社 江東像上物研究内本 社 東東都山市川区西小市5-18-6電調 (823-672-1251 (代) 試験所 株式会社 沿東衛生物研究所 場底分野 クー福島 (0246)36-8538

様

											取		都宮支所
依頼社名	百社名									車	業種別		28) 662–9257
施設名	細尾水源								検	体名 浄水			
採水場所									水 源 細尾水源				
採水日		2023年7月4日 12:05				採水者 高山			遊離残留塩素 0.14 mg/L				
T 12	前日	日晴れ				気 温 24.7℃							
天 侯	当日	日曇り			水 温 21.4 %		21.4 ℃		採水区分 環境営業部 持込区		区分 環境営業部		
試験項目		試 験 結 果		基準値			試験項目		試 験 結 果			基準値	
1 一般細菌		0	◎ 0個/mL		100個/凪以下 2		27	7 総トリハロメタン		○ 0.015 mg/L			0.1mg/L以下
2 大腸菌		0	不検出		検出され	ないこと	28	3 トリクロロ酢酸		○ 0.006 mg/L			0.03mg/L以下
3 カドミウム及びそ	の化合物	0		mg/L未満	0.003mg	/L以下	29	ブロモジクロ	ロメタン	0		01 mg/L	0.03mg/L以下
4 水銀及びその	の化合物	0	. 00005	mg/L未満	0. 0005mg	g/L以下	30	フ゛ロモホルム		0	0.0	01 mg/L未満	0.09mg/L以下
5 セルン及びその	の化合物	0		mg/L未満	0.01mg	/L以下	31	ホルムアルテ゛ヒ	: ト ゙	0		08 mg/L未満	0.08mg/L以下
6 鉛及びその)化合物	0		mg/L未満			32	亜鉛及びその	の化合物	0	0.0	05 mg/L	1mg/L以下
7 比素及びその	の化合物	0	0.002	mg/L	0.01mg	/L以下	33	アルミニウム及びそ。	の化合物	0		01 mg/L未満	0.2mg/L以下
8 六価クロムイ	匕合物	0		mg/L未満	0.02mg	/L以下	34	鉄及びその	化合物	0	0.	03 mg/L未満	0.3mg/L以下
9 亜硝酸態	窒素	0	0.004	mg/L未満	0.04mg/	儿以下	35	銅及びその	化合物	0		01 mg/L	1mg/L以下
10 シアン化物イオン及		0	0.001	mg/L未満	0.01mg/	/L以下	36	ナトリウム及びその	の化合物	0	2	. 8 mg/L	200mg/L以下
11 硝酸態窒素及酸態窒素	をび亜硝	0	0.21	mg/L	10mg/	L以下	37	マンガン及びその	の化合物	0		01 mg/L未満	0.05mg/L以下
12 7ッ素及びその	の化合物	0	0.08	mg/L未満	0.8mg/	L以下	38	塩化物は		0	1	. 0 mg/L	200mg/L以下
13 対素及びその	の化合物	0	0. 1	mg/L未満	1mg/	L以下	39	カルシウム、マグネシウ (硬度)	小等	0		12 mg/L	300mg/L以下
14 四塩化炭	素		0.0002	mg/L未満	0.002mg	/L以下	40	蒸発残留	'物	0	1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	45 mg/L	500mg/L以下
15 1, 4-ジ オ		0			0.05mg/	/L以下	41	陰イオン界面	活性剤	0	0.	02 mg/L未満	0.2mg/L以下
16 yx-1, 2-y' hnnz	チレン及びトラ チレン	0	0.001	mg/L未満	0.04mg/	/L以下	42	ジェオスミン		0		01 mg/L未満	0.00001mg/L以下
17 シ゛クロロメタン	/	0	0.001	mg/L未満	0.02mg/	/L以下	43	2ーメチルイソホ゛	゛ルネオール	0	0.0000	01 mg/L未満	0.00001mg/L以下
18 テトラクロロエタ	fレン	0	0.001	mg/L未満	0.01mg/	/L以下	44	非イオン界面	活性剤	0	0.0	02 mg/L未満	0.02mg/L以下
19 トリクロロエチレ	ン	0	0.001	mg/L未満	0.01mg/	儿以下	45	フェノール類		0		05 mg/L未満	0.005mg/L以下
20 ベンゼン		0	0.001	mg/L未満	0.01mg/	化以下	46	有機物(T	OC)	0	0	. 4 mg/L	3mg/L以下
21 塩素酸		0	0.06	mg/L未満	0.6mg/	L以下	47	p H値		0		. 4	5.8 ~ 8.6
22 クロロ酢酸		0	0.002	mg/L未満	0.02mg/	化以下	48	味		0	異常な	l	異常でないこと
23 クロロホルム		Δ	0.014		0.06mg/	/L以下	49	臭気		0	異常な	L	異常でないこと
24 シ゛クロロ酢酸	骏	0	0.004	mg/L	0.03mg/	/L以下	50	色度		0	0.	. 5 度未満	5度以下
25 ジブロモクロ	ロメタン	0	0.001	mg/L未満	0.1mg/	L以下	51	濁度		0	0.	1 度未満	2度以下
26 臭素酸		0	0.001	mg/L未満	0.01mg/L以下 52								
判定		適合:上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。											
備考													
試験期	間	2023年7月4日 ~ 2023年7月12日 水道法								水質	基準項目 0)検査方法及で	び採水方法は
検査責任	者	副センタ	副センター長 今 野 英 明 平成15年原								生労働省省	告示第261号に	こよります。

◎:基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △:基準値の20%超過基準値以内 ×:基準値超過