一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(最終処分場)

令和7年度

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類　　(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃残渣　　(t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地下水	採取場所		リサイクルセンター内モニタリング井戸1号・2号												
	1号井戸	採取日	1日	13日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	3日	
		分析結果が得られた日	9日	22日	13日	11日	19日	12日	17日	13日	12日	16日	25日	13日	
		電気伝導率	14.6	12.4	12.6	13.8	18.3	18.7	18.1	18.2	18.4	18	18.1	18	
		塩化物イオン濃度	5	3	4	5	8	8	8	8	8	7	8	8	
	2号井戸	採取日	1日	13日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日	6日	3日	3日	
		分析結果が得られた日	9日	22日	13日	11日	19日	12日	17日	13日	12日	16日	25日	13日	
		電気伝導率	12.6	13.1	13.5	13.9	13.8	14.2	14.2	13.9	13.8	13	12.9	12.8	
		塩化物イオン濃度	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
	異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	必要な措置を講じた日														
	講じた措置の内容														
放流水	採取場所		最終処分場浸出水処理施設放流口												
	採取日		1日	13日	3日	1日	5日	2日	7日	4日	2日	6日	27日	3日	基準値
	水素イオン濃度		7.4	7.6	7.7	7.8	7.0	7.2	7.7	7.3	7.8	6.5	6.7	7	5.8～8.6
	BOD		1.3	1.9	1.8	＜1.0	＜1.0	1.4	1.1	＜1.0	1.4	＜1.0	＜1.0	＜1.0	60
	COD		8.9	5.4	3.7	4.8	4	4.3	4.3	5	5.7	9.4	6.4	6.6	90
	浮遊物質量		1.2	＜1.0	2	＜1.0	＜1.0	1.6	2.4	3.6	1.6	2.4	2	3.2	60
	窒素含有量		16.1	16.5	12.3	12.6	8.9	7.4	6.5	8	9.6	17.3	29.4	30.8	60

・施設の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・浸出水処理施設・防凍 点検日/異常の有無	9日	2日	6日	4日	1日	5日	3日	4日	1日	6日	11日	5日
	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容												

・残余容量

測定日	
残余容量	0㎥