

耐震診断結果(安全性の評価)の集計表(日光市所管分)

単位:棟

用途		公共建築物				民間建築物					合計	
		安全性の評価			改修中	小計	安全性の評価			改修中		小計
		I	II	III			I	II	III			
学校	小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校			3		3					0	3
病院、診療所						0		1			1	1
集会場、公会堂						0					0	0
ホテル、旅館						0	1		6		7	7
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物						0			4		4	4
合計		0	0	3	0	3	1	1	10	0	12	15

※安全性の評価 I :地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が高い**

II :地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性がある**

III :地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が低い**

安全性の評価 I ～ III は、**震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性**を示します。

安全性の評価 III は、現行耐震基準に相当するものです。安全性の評価 I 又は II の場合は、現行耐震基準を下回る評価となりますが、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、**震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。**