第 41-178651-260707-800-00204 号
発行日　2026年07月18日

水 質 試 験 検 査 報 告 書

株式会社　江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社　江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

日光市水道事業　様
郵便番号
住　　所
電話番号

取扱営業所：宇都宮支所
電話：(028)662-9257

2026年07月07日　ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名				事業種別	上水道
施設名	東部水源			検体名	浄水
採水場所	足尾町松原給水栓			水源	東部水源
採水日	2026年7月7日　12:30	採水者	下田	遊離残留塩素	0.12 mg/L
天候	前日　曇り	気温	23.9 ℃		
	当日　曇り	水温	20.6 ℃	採水区分 環境営業部	持込区分 環境営業部

	試験項目		試験結果	基準値		試験項目		試験結果	基準値
1	一般細菌	◎	0 個/mL	100個/mL以下	27	臭素酸	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下
2	大腸菌	◎	不検出	検出されないこと	28	総トリハロメタン	△	0.021 mg/L	0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	◎	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸	△	0.020 mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	◎	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	◎	0.001 mg/L	0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロモホルム	◎	0.001 mg/L未満	0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	◎	0.008 mg/L未満	0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	◎	0.001 mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	◎	0.002 mg/L	1mg/L以下
8	六価クロム化合物	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	◎	0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	◎	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	◎	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	◎	0.01 mg/L未満	1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	0.43 mg/L	10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	◎	3.0 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	◎	0.08 mg/L未満	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	◎	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	◎	0.1 mg/L未満	1mg/L以下	39	塩化物イオン	◎	1.3 mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	◎	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	◎	14 mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	◎	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	◎	34 mg/L	500mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	◎	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	◎	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	◎	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジェオスミン	◎	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	◎	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	◎	0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下	46	フェノール類	◎	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	◎	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	△	0.7 mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸	◎	0.06 mg/L未満	0.6mg/L以下	48	pH値	◎	7.2	5.8 ～ 8.6
23	クロロ酢酸	◎	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	49	味	◎	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	△	0.020 mg/L	0.06mg/L以下	50	臭気	◎	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸	○	0.004 mg/L	0.03mg/L以下	51	色度	○	0.9 度	5度以下
26	ジブロモクロロメタン	◎	0.001 mg/L未満	0.1mg/L以下	52	濁度	◎	0.1 度未満	2度以下

判定	適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。	
備考		
試験期間	2026年7月7日　～　2026年7月18日	水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。
検査責任者	センター長　岩澤　潤一	

◎：基準値の10%以下　○基準値の10%超過20%以下　△：基準値の20%超過基準値以内　×：基準値超過