

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

日光市水道事業

電話番号

様

2026年07月07日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(028)662-9257

依頼社名				事業種別				上水道															
施設名				検体名				浄水															
採水場所				水源				南部水源															
採水日		2026年7月7日		13:45		採水者		下田		遊離残留塩素		0.26 mg/L											
天候		前日		曇り		気温		22.0℃		採水区分			環境営業部		持込区分		環境営業部						
		当日		曇り		水温		18.1℃															
試験項目				試験結果				基準値				試験項目				試験結果				基準値			
1	一般細菌			◎	0 個/mL			100個/mL以下			27	臭素酸			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下				
2	大腸菌			◎	不検出			検出されないこと			28	総トリハロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.1mg/L以下				
3	トリハロメタン及びその化合物			◎	0.0003 mg/L未満			0.003mg/L以下			29	トリクロ酢酸			◎	0.003 mg/L未満			0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物			◎	0.00005 mg/L未満			0.0005mg/L以下			30	ブロモジクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.03mg/L以下				
5	セレン及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			31	ブロホルム			◎	0.001 mg/L未満			0.09mg/L以下				
6	鉛及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			32	ホルムアルデヒド			◎	0.008 mg/L未満			0.08mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			33	亜鉛及びその化合物			◎	0.002 mg/L			1mg/L以下				
8	六価クロム化合物			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下			34	アルミニウム及びその化合物			◎	0.01 mg/L未満			0.2mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素			◎	0.004 mg/L未満			0.04mg/L以下			35	鉄及びその化合物			◎	0.03 mg/L未満			0.3mg/L以下				
10	シアン化合物(水及び塩化シアン)			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			36	銅及びその化合物			◎	0.01 mg/L未満			1mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			◎	0.52 mg/L			10mg/L以下			37	ナトリウム及びその化合物			◎	2.6 mg/L			200mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物			◎	0.08 mg/L未満			0.8mg/L以下			38	マンガン及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.05mg/L以下				
13	砒素及びその化合物			◎	0.1 mg/L未満			1mg/L以下			39	塩化物イオン			◎	0.9 mg/L			200mg/L以下				
14	四塩化炭素			◎	0.0002 mg/L未満			0.002mg/L以下			40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			◎	21 mg/L			300mg/L以下				
15	1,4-ジニトロベンゼン			◎	0.005 mg/L未満			0.05mg/L以下			41	蒸発残留物			○	62 mg/L			500mg/L以下				
16	2,4-ジニトロクロロベンゼン及び2,4,6-トリニトロクロロベンゼン			◎	0.001 mg/L未満			0.04mg/L以下			42	陰イオン界面活性剤			◎	0.02 mg/L未満			0.2mg/L以下				
17	ジクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.02mg/L以下			43	ジエオキシシロキサン			◎	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			44	2-メチルイソボルネオール			◎	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下				
19	トリクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			45	非イオン界面活性剤			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA			◎	0.000005 mg/L未満			0.00005mg/L以下			46	フェノール類			◎	0.0005 mg/L未満			0.005mg/L以下				
21	ベンゼン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			47	有機物(TOC)			◎	0.3 mg/L未満			3mg/L以下				
22	塩素酸			◎	0.06 mg/L未満			0.6mg/L以下			48	pH値			◎	7.5			5.8 ～ 8.6				
23	クロロ酢酸			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下			49	味			◎	異常なし			異常でないこと				
24	クロホルム			◎	0.001 mg/L未満			0.06mg/L以下			50	臭気			◎	異常なし			異常でないこと				
25	ジクロロ酢酸			◎	0.003 mg/L未満			0.03mg/L以下			51	色度			◎	0.5 度未満			5度以下				
26	ジブロモクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.1mg/L以下			52	濁度			◎	0.1 度未満			2度以下				
判定				適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。																			
備考																							
試験期間				2026年7月7日 ～ 2026年7月18日						水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。													
検査責任者				センター長 岩澤潤一																			
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過																							