

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

様

電話番号

2026年05月13日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(028)662-9257

依頼社名				事業種別				上水道															
施設名				検体名				浄水															
採水場所				水 源				芹沢水源															
採水日		2026年5月13日		10:38		採水者		菅沼		遊離残留塩素		0.4 mg/L											
天 候	前 日		晴れ		気 温		22.2 ℃																
	当 日		晴れ		水 温		15.0 ℃		採水区分		環境営業部 持込区分 環境営業部												
試験項目				試験結果				基準値				試験項目				試験結果				基準値			
1	一般細菌			◎	0 個/mL			100個/mL以下			27	臭素酸			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下				
2	大腸菌			◎	不検出			検出されないこと			28	総トリハロメタン			△	0.023 mg/L			0.1mg/L以下				
3	ホリン及びその化合物			◎	0.0003 mg/L未満			0.003mg/L以下			29	トリクロ酢酸			△	0.022 mg/L			0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物			◎	0.00005 mg/L未満			0.0005mg/L以下			30	ブロモジクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.03mg/L以下				
5	セレン及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			31	ブロホルム			◎	0.001 mg/L未満			0.09mg/L以下				
6	鉛及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			32	ホルムアルデヒド			◎	0.008 mg/L未満			0.08mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物			○	0.002 mg/L			0.01mg/L以下			33	亜鉛及びその化合物			◎	0.014 mg/L			1mg/L以下				
8	六価クロム化合物			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下			34	アルミニウム及びその化合物			◎	0.01 mg/L未満			0.2mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素			◎	0.004 mg/L未満			0.04mg/L以下			35	鉄及びその化合物			◎	0.03 mg/L未満			0.3mg/L以下				
10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			36	銅及びその化合物			◎	0.01 mg/L未満			1mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			◎	0.31 mg/L			10mg/L以下			37	ナトリウム及びその化合物			◎	2.9 mg/L			200mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物			◎	0.08 mg/L未満			0.8mg/L以下			38	マンガン及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.05mg/L以下				
13	砒素及びその化合物			◎	0.1 mg/L未満			1mg/L以下			39	塩化物イオン			◎	1.7 mg/L			200mg/L以下				
14	四塩化炭素			◎	0.0002 mg/L未満			0.002mg/L以下			40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			◎	19 mg/L			300mg/L以下				
15	1,4-ジニトロベンゼン			◎	0.005 mg/L未満			0.05mg/L以下			41	蒸発残留物			◎	38 mg/L			500mg/L以下				
16	ジシクロヘキシルジクロロエチレン及びトリシクロヘキシルジクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.04mg/L以下			42	陰イオン界面活性剤			◎	0.02 mg/L未満			0.2mg/L以下				
17	ジクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.02mg/L以下			43	ジエオキシシロキサン			◎	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			44	2-メチルイソボルネオール			◎	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下				
19	トリクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			45	非イオン界面活性剤			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下				
20	PFOS及びPFOA			◎	0.000005 mg/L未満			0.00005mg/L以下			46	フェノール類			◎	0.0005 mg/L未満			0.005mg/L以下				
21	ベンゼン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下			47	有機物(TOC)			△	1.0 mg/L			3mg/L以下				
22	塩素酸			○	0.08 mg/L			0.6mg/L以下			48	pH値			◎	7.5			5.8 ～ 8.6				
23	クロロ酢酸			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下			49	味			◎	異常なし			異常でないこと				
24	クロロホルム			△	0.023 mg/L			0.06mg/L以下			50	臭気			◎	異常なし			異常でないこと				
25	ジクロロ酢酸			△	0.016 mg/L			0.03mg/L以下			51	色度			△	1.3 度			5度以下				
26	ジブロモクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.1mg/L以下			52	濁度			◎	0.1 度未満			2度以下				
判定				適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。																			
備考																							
試験期間				2026年5月13日				～				2026年5月27日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は							
検査責任者				センター長 岩 澤 潤 一												平成15年厚生労働省告示第261号によります。							
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過																							