

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

様

電話番号

2026年07月06日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(028)662-9257

依頼社名				事業種別				上水道											
施設名				湯元水源				検体名				浄水							
採水場所				湯元給水栓(湯元水処理センター)				水				源				湯元水源			
採水日		2026年7月6日		9:45		採水者		高山		遊離残留塩素		0.3 mg/L							
天候		前日		雨		気温		16.2℃											
		当日		雨		水温		11.4℃		採水区分		環境営業部		持込区分		環境営業部			
試験項目				試験結果				基準値		試験項目				試験結果				基準値	
1	一般細菌			◎	0 個/mL			100個/mL以下		27	臭素酸			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下	
2	大腸菌			◎	不検出			検出されないこと		28	総トリハロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.1mg/L以下	
3	鉛及びその化合物			◎	0.0003 mg/L未満			0.003mg/L以下		29	トリクロ酢酸			◎	0.003 mg/L未満			0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物			◎	0.00005 mg/L未満			0.0005mg/L以下		30	ブロモジクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		31	ブロホルム			◎	0.001 mg/L未満			0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		32	ホルムアルデヒド			◎	0.008 mg/L未満			0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		33	亜鉛及びその化合物			◎	0.002 mg/L			1mg/L以下	
8	六価クロム化合物			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下		34	アルミニウム及びその化合物			◎	0.01 mg/L未満			0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素			◎	0.004 mg/L未満			0.04mg/L以下		35	鉄及びその化合物			◎	0.03 mg/L未満			0.3mg/L以下	
10	シアン化合物(水及び塩化シアン)			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		36	銅及びその化合物			◎	0.01 mg/L未満			1mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			◎	0.28 mg/L			10mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物			◎	7.2 mg/L			200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物			◎	0.08 mg/L未満			0.8mg/L以下		38	マンガン及びその化合物			◎	0.001 mg/L未満			0.05mg/L以下	
13	砒素及びその化合物			◎	0.1 mg/L未満			1mg/L以下		39	塩化物イオン			◎	0.7 mg/L			200mg/L以下	
14	四塩化炭素			◎	0.0002 mg/L未満			0.002mg/L以下		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			△	92 mg/L			300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン			◎	0.005 mg/L未満			0.05mg/L以下		41	蒸発残留物			△	150 mg/L			500mg/L以下	
16	2,2,4,4-ジクロロヘキサン及び2,2,4,4-ジクロロヘキサン			◎	0.001 mg/L未満			0.04mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤			◎	0.02 mg/L未満			0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.02mg/L以下		43	ジェオスミン			◎	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール			◎	0.000001 mg/L未満			0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		45	非イオン界面活性剤			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA			◎	0.000005 mg/L未満			0.00005mg/L以下		46	フェノール類			◎	0.0005 mg/L未満			0.005mg/L以下	
21	ベンゼン			◎	0.001 mg/L未満			0.01mg/L以下		47	有機物(TOC)			◎	0.3 mg/L未満			3mg/L以下	
22	塩素酸			◎	0.06 mg/L未満			0.6mg/L以下		48	pH値			◎	7.1			5.8 ~ 8.6	
23	クロロ酢酸			◎	0.002 mg/L未満			0.02mg/L以下		49	味			◎	異常なし			異常でないこと	
24	クロホルム			◎	0.001 mg/L未満			0.06mg/L以下		50	臭気			◎	異常なし			異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸			◎	0.003 mg/L未満			0.03mg/L以下		51	色度			◎	0.5 度未満			5度以下	
26	ジブロモクロロメタン			◎	0.001 mg/L未満			0.1mg/L以下		52	濁度			◎	0.1 度未満			2度以下	
判定				適合：上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。															
備考																			
試験期間				2026年7月6日 ~ 2026年7月18日						水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は									
検査責任者				センター長 岩澤潤一						平成15年厚生労働省告示第261号によります。									
◎：基準値の10%以下 ○基準値の10%超過20%以下 △：基準値の20%超過基準値以内 ×：基準値超過																			