

## 令和 8 年度 実 施 設 計 書

				課 長	検 算	設 計
工 種	管工事 諸経費：機械改修	契 約 番 号	2026000063	設 計 年 月 日	令和8年4月7日	
				単 価 適 用 日	令和8年4月1日	
事 業 名 称	日光市公共施設空調設備更新事業			施 行 方 法	随意契約	
				補 助 区 分	市単独事業	
				契 約 保 証 区 分	金銭的保証	
履 行 箇 所	日光市内					
工 期	実 施					
	着手 : 契約日の翌日を1日として7日以内 完成 : 令和 9 年 3 月 1 日 経費算定用工期 150 日間					
実 施 の 理 由	CO2排出量及び消費電力量の削減のため、空調設備の更新を要す。					

予 算 科 目	年度	会計	款	項	目	事 業			節	細 節	事業名称	日光市公共施設空調設備更新事業
						大	中	小				
	8	1	2	1	1	18	2	90	13、15	01、02		
履 行 範 囲	5施設（日光市役所西庁舎、南原出張所、今市保健福祉センター、日光市霧降スケートセンター、下原児童館）											
事 業 概 要	・空調設備更新工事 一式											
	・現地調査、アスベスト調査、実施設計業務 一式											
	・工事監理業務 一式											
請負工事（業務）費	実 施											
	¥											
工事（業務）価格	¥											
消費税相当額	¥											

事業費内訳				
名 称	数 量	単 位	金 額 (円)	備 考
日光市公共施設空調設備更新事業				
・空調設備更新工事	1	式		
・現地調査、アスベスト調査、実施設計業務	1	式		
・工事監理業務	1	式		
工事（業務）価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
請負工事（業務）費	1	式		











機械設備工事 細目別内訳

今市保健福祉センター		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン 事務室	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-2 空冷ヒートポンプエアコン 通園ホーム	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-3 空冷ヒートポンプエアコン つばさ園職員室	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-4 空冷ヒートポンプエアコン 和室	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW 標準 (ワイヤード)	1	台			
ACP-5 空冷ヒートポンプエアコン グループ療育室	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-6 空冷ヒートポンプエアコン 1階ホール	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 20.0kW 暖房能力 22.4kW 同時トリプル 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			高周波抑制フィルター金具共
ACP-7 空冷ヒートポンプエアコン 2階ホール	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 20.0kW 暖房能力 22.4kW 同時トリプル 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	台			高周波抑制フィルター金具共
ACP-8 空冷ヒートポンプエアコン 1階職員玄関	天井穴形状 2方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW 標準 (ワイヤード)	1	台			
ACP-9 空冷ヒートポンプエアコン 廊下待合	天井穴形状 2方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 4.5kW 暖房能力 5.0kW 標準 (ワイヤード)	1	台			
ACP-10 空冷ヒートポンプエアコン 2階調理実習室	天井穴形状 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACR-1 ルームエアコン 保健室	天井ビルトイン形 1方向吹出 冷房能力 2.5kW 暖房能力 3.6kW 化粧グリル	1	台			
ACR-2 ルームエアコン 準備室	天井ビルトイン形 1方向吹出 冷房能力 2.8kW 暖房能力 4.0kW 化粧グリル	1	台			
ACR-3 ルームエアコン 印刷室	天井ビルトイン形 1方向吹出 冷房能力 2.5kW 暖房能力 3.6kW 化粧グリル	1	台			
小 計						

機械設備工事 細目別内訳

今市保健福祉センター		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACR-4 ルームエアコン 控室	壁掛形 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.2kW	1	台			
ACR-5 ルームエアコン 2階相談室A	壁掛形 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.2kW	1	台			
ACR-6 ルームエアコン 2階相談室B	壁掛形 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.2kW	1	台			
ACR-7 ルームエアコン 1階前室	壁掛形 冷房能力 2.2kW 暖房能力 2.2kW	1	台			
ACR-8 ルームエアコン こども診療所	壁掛形 冷房能力 3.6kW 暖房能力 4.0kW	1	台			
ACP-11 空冷ヒートポンプエアコン 保健指導室兼検診室	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 20.0kW 暖房能力 22.4kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	2	組			高周波抑制フィルター金具共
ACP-12 空冷ヒートポンプエアコン 母子検診指導室	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 10.0kW 暖房能力 11.2kW 標準 (ワイヤード)	1	台			
ACP-13 空冷ヒートポンプエアコン 歯科検診指導室	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 標準 (ワイヤード)	1	台			
ACP-14 空冷ヒートポンプエアコン 2階集団指導室	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-15 空冷ヒートポンプエアコン 2階会議室A	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-16 空冷ヒートポンプエアコン 2階会議室B	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-17 空冷ヒートポンプエアコン 2階会議室C	天井吊り形 4方向吹出 高効率タイプ 冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW 同時ツイン 分岐管付 標準 (ワイヤード)	1	組			
ACP-18 空冷ヒートポンプエアコン 栄養指導室	床置形 高効率タイプ 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 標準 木台 (ゴムパット付)	1	台			
小 計						





